



شهادة مطابقة

Certificate of Conformity

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Minister of Industry and Advanced
Technology

intertek

Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	07-July-2022	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	06-July-2023	صالحة لغاية:
Issued To:	TELECTRON AGENCIES & TRADING	أصدرت إلى:
Address:	1001, LULU CENTER BLG., PO Box 2946, ABU DHABI, UAE	العنوان:

Section:	Electricals	كهربائيات	القسم:
Regulation:	Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment	المعدات الكهربائية المستخدمة في البيئة المتفجرة المحتملة	اللائحة:
Product Category:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	تصنيف المنتج:
Product Sub- Category:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	التصنيف الفرعي للمنتج:
Products details:	See Schedule of Certification	انظر بيان التسجيل المرفق	تفاصيل المنتجات:

Products listed in the attached
Schedule of Certification are
registered under the Emirates
Conformity Assessment Scheme
(ECAS) based on compliance to the
Approved Standards



المنتجات المذكورة في بيان التسجيل
الملحق مسجلة في نظام تقويم المطابقة
الإماراتي (إيكاس) لمطابقتها المواصفات
المعتمدة

This is an electronic certificate and does not require stamp and
signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its
validity.

هذه الشهادة الإلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع

للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع

أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	06-July-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
1.	E2S	GNExB1X05	Electronic Signaling Beacons <i>Types of Protection:</i> Flameproof "db", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb" <i>Markings:</i> Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T138°C Db -50°C to +40°C, or -50°C to +45°C, or -50°C to +55°C, or -50°C to +60°C, or -50°C to +65°C, or -50°C to +70°C.	IECEx UL 15.0003X US/UL/ExTR15.0005/03 GB/SIR/QAR06.0020/11	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-31:2013 Edition:2	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها

600565554

www.moiat.gov.ae

Instagram Twitter YouTube LinkedIn @MOIAT



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	06-July-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
2.	E2S	GNExB2X05	Electronic Signaling Beacons <i>Types of Protection:</i> Flameproof "db", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb" <i>Markings:</i> Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T138°C Db -50°C to +40°C, or -50°C to +45°C, or -50°C to +55°C, or -50°C to +60°C, or -50°C to +65°C, or -50°C to +70°C.	IECEx UL 15.0003X US/UL/ExTR15.0005/03 GB/SIR/QAR06.0020/11	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-31:2013 Edition:2	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها

600565554

www.moiat.gov.ae

@MOIAT



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	06-July-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
3.	E2S	GNExB2X10	Electronic Signaling Beacons <i>Types of Protection:</i> Flameproof "db", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb" <i>Markings:</i> Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T138°C Db -50°C to +40°C, or -50°C to +45°C, or -50°C to +55°C, or -50°C to +60°C, or -50°C to +65°C, or -50°C to +70°C.	IECEx UL 15.0003X US/UL/ExTR15.0005/03 GB/SIR/QAR06.0020/11	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-31:2013 Edition:2	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة الإلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها

600565554

www.moiat.gov.ae

@MOIAT



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	06-July-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
4.	E2S	GNExB2X15	Electronic Signaling Beacons <i>Types of Protection:</i> Flameproof "db", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb" <i>Markings:</i> Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T138°C Db -50°C to +40°C, or -50°C to +45°C, or -50°C to +55°C, or -50°C to +60°C, or -50°C to +65°C, or -50°C to +70°C.	IECEx UL 15.0003X US/UL/ExTR15.0005/03 GB/SIR/QAR06.0020/11	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-31:2013 Edition:2	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها

600565554

www.moiat.gov.ae

Instagram Twitter YouTube LinkedIn @MOIAT



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	06-July-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
5.	E2S	GNExB2X21	Electronic Signaling Beacons <i>Types of Protection:</i> Flameproof "db", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb" <i>Markings:</i> Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T138°C Db -50°C to +40°C, or -50°C to +45°C, or -50°C to +55°C, or -50°C to +60°C, or -50°C to +65°C, or -50°C to +70°C.	IECEx UL 15.0003X US/UL/ExTR15.0005/03 GB/SIR/QAR06.0020/11	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-31:2013 Edition:2	United Kingdom

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة الإلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها

600565554

www.moiat.gov.ae

Instagram Twitter YouTube LinkedIn @MOIAT



Schedule Of Certification | بيان التسجيل

Intertek International Limited – Dubai Branch

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Minister of Industry and Advanced Technology

intertek

Certificate type:	ECAS	شهادة المطابقة الإماراتية	نوع الشهادة :
Certificate Number:	22-07-18496/E22-07-043762/NB0007		رقم الشهادة:
Valid Until:	06-July-2023		صالحة لغاية:

رقم التسلسلي	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
S. No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country of Origin
6.	E2S	GNExB2LD2	Electronic Signaling Beacons <i>Types of Protection:</i> Flameproof "db", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb" <i>Markings:</i> Ex db IIC T6...T4 Gb Ex tb IIIC T80°C...T138°C Db -50°C to +40°C, or -50°C to +45°C, or -50°C to +55°C, or -50°C to +60°C, or -50°C to +65°C, or -50°C to +70°C.	IECEx UL 15.0003X US/UL/ExTR15.0005/03 GB/SIR/QAR06.0020/11	IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 IEC 60079-1:2014-06 Edition:7.0 IEC 60079-31:2013 Edition:2	United Kingdom

-NOTHING FOLLOWS-

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.

To verify this certification please scan the QR-CODE.

Any changes or modification on this certificate will affect its validity.



هذه الشهادة إلكترونية ولا تحتاج إلى ختم وتوقيع،
للتأكد من صحة الشهادة يرجى مسح رمز الإستجابة السريع
أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها

600565554

www.moiat.gov.ae

Instagram Twitter YouTube LinkedIn @MOIAT